

Пикет	ПК0	+02,00	+04,00	+08,00	+09,00	+24,00	+26,00	+28,00	+34,00	+36,00	+38,00	+69,00	+72,00	+75,50	+79,00	+81,00	+95,00	+96,00	ПК1	+50,00
Отметка земли проектная, м	158,90	158,90	158,90	158,90	158,90	158,90	159,20	159,30	159,30	159,20	158,60	158,90	159,50	159,70	159,50	158,90	158,50	158,50	158,90	159,30
Отметка земли фактическая, м	158,90	158,90	158,90	158,90	158,90	158,90	159,20	159,30	159,30	159,20	158,60	158,90	159,50	159,70	159,50	158,90	158,50	158,50	158,90	159,30
Отметка дна траншеи, м	157,38	157,17	157,06	157,00	156,97	156,90	156,89	156,88	156,85	156,84	156,83	156,69	156,68	156,66	156,64	156,63	156,57	156,57	157,58	157,98
Отметка верха трубы, м	157,70	157,49	157,38	157,32	157,40	157,33	157,32	157,31	157,28	157,27	157,26	157,12	157,11	157,09	157,07	157,06	157,00	157,00	157,90	158,30
Глубина траншеи, м	1,52	1,73	1,84	1,90	1,93	2,00	2,31	2,42	2,45	2,36	1,77	2,21	2,82	3,04	2,86	2,27	1,93	1,93	1,32	1,32

Обозначение трубы и тип изоляции: * ; Труба полиэтиленовая ПЭ100 ГАЗ SDR11 315х28,6 ГОСТ Р 50838-2009

Основание: * * ; * * * ; естественное ; естественное

Уклон, ‰ / Длина, м: 33 / 9,0 ; 4,0 / 86,0 ; 150 / 5,0 ; 8 / 50,0

Расстояние, м: 2 | 2 | 4,0 | 1 | 15,0 | 2 | 2 | 6,0 | 2 | 2 | 31,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 2 | 14,0 | 5,0 | 50,0

Развернутый план



Врезка тавровая Ф273мм в Ф529мм

кран шаровой КШГИ.79.102.250 Ду250 в ковере

н.с. ПЭ 80 315х28,6/Ст273

Рабочий котлован 4,0х2,0х2,5м

к.т. в ковере

Переход газопроводом Г3 Ф315х28,6 а/дороги и ж/дороги методом наклонно-направленного бурения в защитном футляре Ф450х40,9мм Lф=86,0м установкой "Навигатор". Зона работы установки L=84,0м

* Труба стальная электросварная Ф273х7,0мм ГОСТ 10704-91, изоляция "весьма усиленная"

** Подсыпка 10см, засыпка на всю глубину песком низкой коррозионной активности

*** Подсыпка 10см, засыпка 20см песком низкой коррозионной активности

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Сясин С.А.			
Рук. группы		Воропаев Д.П.			
Исполнил		Воропаев Д.П.			
Н.контроль		Хорава Н.В.			

720-2011-ГСН

Газопровод высокого давления от ГРС до ГРП г. Сельцо Брянского района Брянской области. Реконструкция №177.

Наружные газопроводы	Стадия	Лист	Листов
	РП	4	7

Профиль газопровода Г3 от ПК0 до ПК1+50 М1:500

ОАО "Брянскоблгаз"

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.