



ПРИМЕЧАНИЕ

1. Место установки крана шарового на газопроводе см. комплект ГСН.
2. Расход материалов на установку ковера составляет
   - бетон тяжелый В12,5 ГОСТ 26633-91 0,04 м^3,
   - песок природный для строительных работ ГОСТ 8736-93 0,02 м3;
   - кирпич М75 по ГОСТ 530-95 0,09 м^3.
3. Вокруг защитного устройства ковера выполнить отмостку F=2,2 м^2.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	720-2011-АС			
						Газопровод высокого давления от ГРС до ГРП г. Сельцо Брянского района Брянской области. Реконструкция №177.			
ГИП		Сясин С.А.				Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Рук. группы		Воропаев Д.П.					РП	2	3
Исполнил		Воропаев Д.П.				Устройство отмостки у ковера (вывод провода-спутника)	ОАО "Брянскоблгаз"		
Н.контроль		Хорава Н.В.							

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	720-2011-АС			
						Газопровод высокого давления от ГРС до ГРП г. Сельцо Брянского района Брянской области. Реконструкция №177.			
ГИП		Сясин С.А.				Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Рук. группы		Воропаев Д.П.					РП	3	3
Исполнил		Воропаев Д.П.				Устройство отмостки у ковера для подземной установки шарового крана	ОАО "Брянскоблгаз"		
Н.контроль		Хорава Н.В.							